

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司镇宁服务区加油四站 安全现状评价报告	项目规模	一级加油站
业务范围		合同期限	2023.11.6-2025.11.5
项目类别		报告提交时间	2025年11月27日
安全评价项目 组及报告编写 成员	评价师姓名	证书编号	职业资格证书等级
	李治友	1600000000201087	二级
	梁晓容	1700000000301763	三级
	谭龙梅	1700000000301695	三级
	吴仲举	1600000000301505	三级
报告审核人	彭建	1600000000201114	二级
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527	三级
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	一级
安全评价项目 现场开展工作 情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	李治友、梁晓容	2025年9月10日	
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）	
安全评价项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司镇宁服务区加油四站位于贵州省安顺市经济技术开发区沪昆高速公路龙宫服务区内（北区）。主要从事车用柴油及汽油的储存与经营。</p> <p>中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司镇宁服务区加油四站成立于2020年1月16日，于2025年10月22日更换了营业执照，法定代表人：张黎黎。</p> <p>加油站现有SF埋地油罐5个，其中：40m³的车用柴油油罐一个，30m³的甲醇储罐一个（因市场原因，并未使用），汽油油罐三个（40m³的92#汽油储罐一个，40m³的95#汽油储罐一个，30m³98#汽油储罐一个），总容积为180m³，柴油折半计算后加油站总容积为160m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）对加油站的等级划分，本加油站属于一级加油及甲醇合建站。中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公</p>		

	司镇宁服务区加油四站设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层罐渗漏检测仪。
评价项目其他信息	根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司镇宁服务区加油四站进行了定性、定量评价，评价结论为： 中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司镇宁服务区加油四站符合安全经营要求。

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人到现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）



评价师现场照片（左到右企业陪同人、项目负责人李治友、评价师梁晓容）