

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司 贵州安顺紫云石油分公司城北加油站 安全现状评价		项目规模	三级加油站
业务范围	4. b	合同期限		2025. 12. 29-2026. 3. 28
项目类别	安全评价	报告提交时间		2026. 1. 21
安全评价项目 项目组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		应用化工 技术/注安师
	覃丹	S011044000110192002696		冶金工程
	吴仲举	1600000000301505		工业电气自动化
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	梁晓容	1700000000301763		机械/化工/注册安全工 程师
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工技术/注安师
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527		化学工程与工艺
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、覃丹	2026. 1. 9 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>该加油站现配置有工作人员 5 人。主要负责人 1 人，安全管理人员 2 人，员工 2 人。加油站现有 SF 埋地油罐 4 个，其中：车用柴油储罐 40m<sup>3</sup> 两个，92#汽油储罐 40m<sup>3</sup> 一个，95#汽油储罐 40m<sup>3</sup> 一个，加油站总容积 160m<sup>3</sup>，柴油折半计总容积为 120m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，该加油站属于二级加油站。</p>			

评价项目其他信息	<p>主要经营的危险化学品为：汽油、柴油</p> <p>评价结论：</p> <p>根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司城北加油站进行了定性、定量评价，评价结论为：中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司城北加油站符合安全经营要求。</p>
----------	--



评价师现场照片（右到左，评价师覃丹、加油站陪同人员，项目负责人谭龙梅）