

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司长昆西站加油加气站（加气部分）·安全现状评价报告		项目规模	一级加油加气站
业务范围		合同期限	2025年11月1日至2026年10月31日	
项目类别		报告提交时间	2025年11月26日	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	谭龙梅	S011032000110202000966	应用化工技术/注安师	
	梁晓容	CAWS530000230200955	机械	
	赵彪	1700000000301705	过程装备与控制工程	
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
	覃丹	S011044000110192002696	冶金工程/注安师	
报告审核人	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺	
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527	化学工程与工艺	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	火工及化工工艺/注安师	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、覃丹	2025. 11. 14		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司长昆西站加油加气站位于贵州省安顺市经济技术开发区黄果树大街西南侧（白马段），企业法定代表人：张黎黎，本站主要从事车用汽油、柴油、LNG、CNG的储存经营，也提供洗车和充电服务。本站配置工作人员7人。</p> <p>本加油加气站加气部分设加气岛3座，设1台双枪CNG加气机，2台单枪LNG加气机，设有60m<sup>3</sup>LNG地下卧式储罐一座，设有3.99m<sup>3</sup>CNG固定储气瓶组。加油部分设加油岛6座，设2台双枪单油品潜油泵加油机和4台四枪双油品潜油泵加油机；设2具30m<sup>3</sup>SF双层柴油油罐和2具</p>			

	<p>30m<sup>3</sup>SF双层汽油油罐，总罐容为120m<sup>3</sup>，折合油罐总容积为90m<sup>3</sup>。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油加气站的等级划分，该加油加气站属于一级加油加气站。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	 <p>（从左至右：项目负责人谭龙梅、加油站站长、评价师覃丹）</p>