

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司 贵州安顺城区石油分公司城东加油站 改造安全现状评价		项目规模	二级加油站
业务范围	4. b	合同期限		2026 年 1 月 17 日-2026 年 4 月 16 日
项目类别	安全评价	报告提交时间		2026. 2. 14
安全评价项目 项目组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	赵 彪	1700000000301705		过程装备与控制工程
	吴仲举	1600000000301505		工业电气自动化
	覃 丹	1500000000300222		冶金工程
	谭龙梅	1700000000301695		应用化工 技术/注安师
报告审核人	范厚航	1800000000200382		制药工程
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
过程控制负责人	谭世春	1600000000315527		化学工程与工艺
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、覃丹	2026. 2. 6 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	加油站现有 SF 双层埋地油罐 4 个，其中车用柴油储罐 20m ³ 一个，92#汽油储罐 40m ³ 一个，95#汽油储罐 30m ³ 一个，98#汽油储罐 20m ³ 一个，总容积为 110m ³ ，柴油折半计算后为加油站总容积为：100m ³ ，《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，属于二级加油站。			

评价项目其他信息	<p>主要经营的危险化学品为：汽油、柴油</p> <p>评价结论：</p> <p>根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司城东加油站改造进行了定性、定量评价，评价结论为：中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司城东加油站符合安全经营要求。</p>
----------	--



评价师现场照片（自左向右依次为项目负责人李治友、评价师覃丹）



评价师照片（自左向右依次为加油站陪同人员、项目负责人李治友）