

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	贵州交投中石化能源发展有限责任公司六安高速顶云服务区加油二站新建项目安全设施竣工验收评价报告		项目规模	
业务范围	化工	合同期限		
项目类别	验收	报告提交时间		
安全评价项目组及 报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		应用化工技术
	吴仲举	1600000000301505		制药工程/电气 自动化
	谭世春	1600000000301527		化学工程与工艺
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化学工程
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		电气工程及自动化
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、吴仲举	6月17日到现场了解项目位置，检查周边防火间距		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页)		
安全评价项目简介	<p>贵州交投中石化能源发展有限责任公司六安高速顶云服务区加油二站位于安顺市关岭县顶云街道纳丙村六安高速顶云服务区左幅（安龙方向）；本加油站主要从事车用汽油、柴油的储存与经营。本加油站设 SF 储罐 3 个，其中 92#车用汽油 30m³ 一个，95#车用汽油 30m³ 一个，0#柴油 30m³ 一个；总容积 90 m³，柴油折半计算以后为 75m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)对加油站的等级划分，建设项目属于三级加油站。</p>			
评价项目其他信息				

评价结论	贵州交投中石化能源发展有限责任公司六安高速顶云服务区加油二站新建项目主体工程和安全设施同时设计、同时施工、同时投入使用，平面布置合理，公用辅助设施配置完善，外部安全条件及安全经营条件满足国家现行法律法规及标准规范的要求，具备安全设施竣工验收条件。
------	---

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

