

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	金沙县张家湾加油站安全现状评价		项目规模	
业务范围	化工	合同期限		
项目类别	现状评价	报告提交时间		2025. 7. 17
安全评价项目组及 报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	彭建	S011053000110191001238		化学工程与工艺
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	吴仲举	1600000000301505		制药工程/电子 自动化
	谭龙梅	S011032000110202000966		安全工程
	赵彪	1700000000301705		过程装备与控制 工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		安全工程
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		电气工程及其自 动化
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	彭建、李治友	7月8日到现场了解项目位置，检查周边防火间距		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页)		
安全评价项目简介	<p>金沙县张家湾加油站成立于2001年01月17日。加油站位于贵州省毕节市金沙县鼓场街道红岩村，法定代表人：黄小明。该加油站现有工作人员2人，主要负责1人，安全管理人员1人。</p> <p>金沙县张家湾加油站设有卸油、加油油气回收系统，高液位报警仪、双层罐渗漏检测系统、加油枪紧急拉断阀，卸油防满溢自动切断阀。采用潜油式加油工艺，设潜油泵式四枪加油机4台；承重罐池内设SF双层埋地油罐3个，其中：50m³隔仓储罐一个（92#汽油25m³、95#汽油25m³）、50m³车用柴油油罐一个、50m³92#汽油油罐一个。加油站油罐储存总容积为150m³，柴油折半计算后为加油站总容积为：125m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，金沙县张家湾加油站属于二级加油站。</p>			
评价结论	根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规和技术标准，对金沙县张家湾加油站进行			

	了定性、定量评价，加油站经营3年内无生产安全事故发生。整体现状评价结论为：该加油站的安全设施现状符合现行国家标准规范的，满足安全经营的要求。
评价项目其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

