

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	贵州中航北威能源发展有限公司瓮安银盏工业园区加油站安全现状评价		项目规模	三级加油站
业务范围	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	任欢欢	S011053000110192003083		化工工艺
	张春燕	1700000000301743		化工工艺
	吴仲举	1600000000301505		工业电气自动化
	梁晓容	1700000000301763		机械/注册安全工程师
	谭龙梅	S011032000110202000966		应用化工技术/注册安全工程师
报告审核人	范厚航	1800000000200382		石油储运工程
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	何梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	任欢欢、吴仲举、张春燕	2026. 3. 12 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	贵州中航北威能源发展有限公司瓮安银盏工业园区加油站设有卸油、加油油气回收系统，高液位报警仪、加油枪紧急拉断阀，卸油防满溢自动切断阀、双层罐在线检测仪。采用潜油泵式加油工艺，设潜油泵式双枪加油机 6 台；设独立储罐区 SF 双层埋地油			

	<p>罐 4 个，其中：0#车用柴油油罐 30m³两个，92#汽油油罐 30m³一个，95#汽油储油罐 30m³一个，总容积为 120m³，柴油折半计算后加油站总容积为 90m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条表 3.0.9 对加油站等级的划分为三级加油站。</p> <p>加油站北面相对独立分区设置有 LNG、CNG 加气站，设 LNG 储罐 60m³一个，CNG 储气瓶组 6m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.13 条表 3.0.13 对加气站的等级划分为二级加气站，加油站隶属于瓮安乌江能源加气站有限公司。</p> <p>特别说明：本次评价在进行对外间距检查时遵循从严原则，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.17 条表 3.0.17 对加油加气合建站的等级划分，贵州中航北威能源发展有限公司瓮安银盏工业园区加油站与瓮安乌江能源加气站有限公司加气站构成一级加油加气合建站。</p> <p>评价结论：根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规和技术标准，对贵州中航北威能源发展有限公司瓮安银盏工业园区加油站的加油工艺工程部分进行了定性、定量评价，结合加油站运营三年来无生产安全事故，安全设施现状情况良好。整体现状评价结论为：该加油站的安全设施现状符合现行国家标准规范要求，符合安全生产条件，满足安全经营的要求。</p>
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

评价人员现场照片



