

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	瓮安县西南综合能源有限公司(瓮安县城南加油加气站)安全现状评价		项目规模	一级加油加气合建站
业务范围	石油加工业，化工原料、化学品及医药制造业	合同期限		2025. 7. 15-2025. 10 . 15
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	徐丽丹	S011053000110202001790		材料化学
	吴仲举	1600000000301505		制药工程/工业电气自动化
	杨胜云	1600000000301400		电气工程及其自动化
	赵 彪	1700000000301705		机械
	谭龙梅	S011032000110202000966		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗 蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	何 梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	徐丽丹、吴仲举	2025. 7. 18 现场勘查		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)		
安全评价项目简介	瓮安县西南综合能源有限公司前身为瓮安城南嘉润乾源加气站有限公司，瓮安城南嘉润乾源加气站有限公司成立于 2022 年 3 月 16 日，公司于 2025 年 7 月 9 日进行企业名称变更，法定代表人：田兴，公司注册地址位于贵州省黔南州瓮安县瓮水街道办事处			

处茅坡社区文峰南路 16 号 107 幢。

瓮安县城南加油站注册地址位于贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处茅坡村鑫盛超市北侧，经营场所地址位于贵州省黔南州瓮安县瓮水街道办事处茅坡社区文峰南路 16 号 107 幢。法定代表人：陈春容。加油站成立于 1995 年 8 月 14 日，2019 年 5 月 24 日由瓮安县市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91522725730980485T）。不动产权证：黔（2021）瓮安县不动产权第 0003699 号），坐落地址为：瓮安县瓮水茅坡社区文峰南路 16 号 107 幢。瓮安县城南加油站的危险化学品经营许可证于 2028 年 1 月 21 日到期（黔南 WH 经许证字 [2025] 8 号）。加油站于 2020 年 7 月 17 日获得黔南布依族苗族自治州商务局换发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第 52040093 号）。

2022 年瓮安城南嘉润乾源加气站有限公司与瓮安县城南加油站合作，在加油站场地范围内增建配套加气站设施，针对新增加气站设施的情况，瓮安城南嘉润乾源加气站有限公司已于 2022 年 4 月 7 日获得黔南州商务批复文件（黔南商复（2022）3 号）：同意瓮安城南嘉润乾源加气站有限公司在瓮安县城南加油站新增加气功能新建瓮安城南嘉润乾源加气站有限公司城南汽车加气站。瓮安城南嘉润乾源加气站有限公司按照安全生产法及相关法律法规的要求，增建加气设施时已履行相应的“安全三同时”手续，对新增加气站设施方面进行了相应的安全评价、安全设施设计及施工竣工验收，并于 2025 年 5 月 28 日获得瓮安县工业和信息化局颁发的燃气经营许可证（编号：黔 202508718001J），经营有效期 2025 年 5 月 28 日起至 2030 年 5 月 28 日，鉴于在前期增加加气设施工程时，未充分考虑加气站工程主体所属单位与加气

站主体单位不属于同一企业法人主体单位，在进行安全间距检查时各自应遵循外部环境进行间距检查，加油与加气均相互按照外部环境进行检查则存在间距不符合要求的情况，企业提出了进行企业整合为同一家企业后，按照企业内部间距检查评价可满足标准规范的要求，为确认加油加气站整体安全符合性，受瓮安县西南综合能源有限公司委托，贵州昊华工程技术有限公司对该公司的分支机构瓮安县西南综合能源有限公司城南加油站和瓮安城南嘉润乾源加气站有限公司城南汽车加气站共同组成的“加油加气合建站”进行安全评价，即瓮安县西南综合能源有限公司（瓮安县城南加油加气站）安全现状评价事宜。

根据 2025 年 7 月 19 日，瓮安县西南综合能源有限公司与瓮安县城南加油站签署的租赁协议，瓮安县城南加油站将加油站租赁给瓮安县西南综合能源有限公司，瓮安县西南综合能源有限公司接管运营加油站并成立分支机构瓮安县西南综合能源有限公司城南加油站。

瓮安县西南综合能源有限公司现有分支机构：瓮安县西南综合能源有限公司城南加油站和瓮安城南嘉润乾源加气站有限公司城南汽车加气站。瓮安县西南综合能源有限公司城南加油站主要从事车用燃料成品油零售，瓮安城南嘉润乾源加气站有限公司城南汽车加气站从事车用天然气 LNG、CNG 的销售加注，其经营场所地址为：瓮安县瓮水街道办事处茅坡社区文峰南路 16 号 107 幢。

瓮安县西南综合能源有限公司城南加油站设有卸油油气回收系统及加油油气回收系统，设潜油泵式双枪加油机 7 台（停用 1 台 92#加油机），卧式 SF 双层埋地油罐 4 个，其中：1 个 40m³ 的 0#柴油罐，40m³ 和 30m³ 的 92#汽油罐各 1 个（30m³ 的 92#汽油储罐

	<p>停用), 1 个 30m³的 95#汽油罐, 加油站在用储油罐总容积 110m³, 柴油折半计总容积为 90m³; 瓮安城南嘉润乾源加气站有限公司城南汽车加气站设 60m³的 LNG 储罐一台、6m³储气瓶组一个, 加气机 2 台 (其中 CNG 加气 1 台、LNG 加气机 1 台)。加油加气共同构成了加油加气合建站, 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 对加油加气站的等级划分, 该加油加气合建站属于一级加油加气合建站。</p> <p>结论: 根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 等法律、法规和技术标准对加油加气站现场安全设施进行相应的检查分析, 并对瓮安县西南综合能源有限公司 (瓮安县城南加油加气站) 进行了定性、定量评价, 加油加气站整体现状评价结论为: 该加油加气站的安全设施现状符合现行国家标准规范的, 满足安全经营的要求。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<p>主要经营的危险化学品为: 汽油、柴油、LNG、CNG</p>

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场照片（评价组人员现场勘查）

评价组人员现场勘查照片

