

## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	瓮安县银盏加油站安全现状评价		项目规模	三级站
业务范围	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	合同期限	2025. 10. 15-2025. 12. 30	
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	罗 蔚	S011044000110191001016	化工工艺	
	吴仲举	1600000000301505	化工工艺	
	梁晓容	1700000000301763	电气	
	杨胜云	1600000000301400	机械	
	周中福	S011053000110203001676	安全工程	
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化工	
技术负责人	彭 泊	0800000000101696	油气储运工程	
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	电气自动化	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	罗蔚、吴仲举	2025. 10. 20 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>瓮安县银盏加油站地址位于贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇银盏食府西侧，法定代表人：陈晓斌。加油站成立于2014年11月17日，由瓮安县市场监督管理局核发的营业执照（统一社会信用代码：91522725322482428C）。该加油站现配置有工作人员7人。主要负责人兼站长1人，安全管理人员1人，员工5人。</p>			

	<p>危险化学品经营许可证于 2026 年 10 月 18 日到期（黔南 WH 经许证字 [2023] 150 号）。加油站于 2024 年 12 月 11 日获得黔南布依族苗族自治州商务局颁发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第 52040226 号）。</p> <p>瓮安县银盏加油站设有卸油、加油油气回收系统，高液位报警仪、加油枪紧急拉断阀，卸油防满溢自动切断阀、双层罐在线检测仪。采用潜油泵式加油工艺，设潜油泵式双枪加油机 6 台；设独立储罐区 SF 双层埋地油罐 4 个，其中：0#车用柴油油罐 30m<sup>3</sup> 一个，92#汽油油罐 25m<sup>3</sup> 两个，95#汽油储油罐 25m<sup>3</sup> 一个，总容积为 105m<sup>3</sup>，柴油折半计算后加油站总容积为 90m<sup>3</sup>。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条表 3.0.9 对加油站等级的划分为三级加油站。</p> <p>为适应市场发展，加油站暂停营业后于 2025 年 8 月将加油站东侧 LNG 储罐区拆除（同时拆除加气机设施）后新建充电区：设充电车位 24 个，双枪风冷快充桩 12 座（自带紧急切断按钮），新建 1 台箱式变压器 1250KVA、高压充电柜 2 个（480kW 一个、720kW 一个）。加油站设有充电设施区位于场地东南侧，设 24 个充电车车位，属于四级充电站。为确保加油站拆除 LNG 设施后新增充电桩设施与加油站加油工艺设施等相应的安全符合性，瓮安县银盏加油站委托贵州昊华工程技术有限公司进行安全现状评价。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<p>主要经营的危险化学品为：汽油、柴油</p>

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

# 评价师现场照片

