

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司迎宾大道山岚加油站增加撬装式 LNG 加气装置·安全现状评价报告		项目规模	二级加油加气合建站
业务范围		合同期限		
项目类别		报告提交时间		2026. 4. 21
安全评价项目组 及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	谭龙梅	S011032000110202000966		应用化工技术/注安师
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	梁晓容	1700000000301763		机械/注安师
	赵彪	1700000000301705		过程装备与控制工程
	何梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
报告审核人	罗蔚	S011044000110191001016		火工及化工工艺/注安师
过程控制负责人	谭世春	1600000000301527		化学工程与工艺
技术负责人	彭泊	0800000000101696		电气工程及其自动化
安全评价项目现场 开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	谭龙梅、李治友	2026. 4. 8		
	现场勘验照片	附后		
安全评价项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司迎宾大道山岚加油站成立于 2024 年 11 月 12 日，注册地位于贵州省安顺市西秀区七眼桥镇山岚村贵安大道旁，法定代表人为郭涛。主要从事车用汽油、柴油的储存经营，也提供洗车及汽车充电服务。</p> <p>本加油站原设 2 台四枪三油品潜油泵汽油加油机、1 台六枪三油品潜油泵汽油加油机和一座承重罐池，承重罐池内设 SF 双层埋地卧式储油罐 4 个，其中 30m³95#汽油储罐 1 个、30m³92#汽油储罐 1 个、30m³98#汽油储罐 1 个、30m³柴油储罐 1 个；总容积为 120m³，柴油折算后容积为 105m³，根据《汽车加油加气加</p>			

氢站技术标准》(GB50156-2021)对加油站的等级划分,原加油站属于二级加油站。

由于汽车加气市场需求良好,加油站周边车辆加气需求可观,对加油站进行原址改扩建,内容如下:1.拆除位于靠近贵安大道一侧的一台四枪三油品加油机。2.于站内已拆除加油机的原址北侧增设一座撬装式 LNG 加气成套设备。该设备主要包括:60m³LNG 储罐 1 个、配套潜液泵、卸车增压器、EAG 气化器、两台 LNG 单枪加注机、配套电气仪表设施等。3.对站内原有的 98#汽油罐进行停用封罐,停用 2 把 98#加油枪。

本项目在现有土地范围内进行改造,不新增用地。

按照《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)表 3.0.16 要求,本加油加气合建站等级计算为:75(油)/180+60(LNG)/120=0.917,符合 $V_{o1}/180+V_{LNG}/120\leq 1$,增设 LNG 加气功能项目后,本站为二级加油加气合建站。

该加气站安全条件和安全设施符合国家相关法律法规及规范标准的要求。

评价项目
其他信息



评价师现场照片

从左至右:项目负责人谭龙梅、评价师李治友、加油站站长