

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司铺顺加油站充电项目安全现状评价		项目规模	
业务范围	安全评价		合同期限	
项目类别			报告提交时间	2026 年 9 月 20 日
安全评价项目组及报告编写成员	姓 名	专 业	证书类型	证书号码
	谭龙梅	应用化学	注册安全工程师	03320251052000000329
			高级职称证书	黔特高 1810983980077
	梁晓容	机械	三级安全评价师	1700000000301763
	吴仲举	工业电气自动化	三级安全评价师	1600000000301505
报告审核人	李治友	化工工艺	二级安全评价师	1600000000201087
技术负责人	周永全	化工工艺	注册安全工程师	10335243309520511
			高级职称证书	黔特高 192993980075
过程控制负责人	谭世春	化工工艺	三级安全评价师	1600000000301527
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员		勘验时间及任务	
	谭龙梅、梁晓容		2026 年 8 月 6 日	
	现场勘验照片说明：至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页。			
安全评价项目简介	中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司铺顺加油站成立于 2021 年 12 月 31 日，注册地址位于贵州省安顺开发区机场片区二环路西侧，法定代表人：郭涛。 铺顺加油站于 2026 年 3 月 2 日在安顺市经济技术开发区发展局进行了备案登记，并取得了贵州省企业投资备案证明（项目编码：2603-52091-04-05-580133）；在加油站内新建充电项目，充电车位 18 个，其中重卡重电车位 6 个，设置 6 台 400kw 的一体式双枪充电桩；小车车位 12 个，设置一台 720kw 的充电堆，6 台双枪快充充电桩及 1600KVA 的箱式变压器 2 座；且于 2026 年 6 月完成建设；本次			

	新增在就站红线内进行，未新增建设用地。
安全评价报告结论	通过对中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司铺顺加油站充电项目的各种条件进行安全评价，加油站已按照《电动汽车充电站设计标准》(GB/T 50966-2024)以及《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等相关规定采取了相应的措施，符合国家相关规定。综合评价结论：通过对中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司铺顺加油站充电项目符合安全经营要求。
评价项目其他信息	中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司铺顺加油站现状： 加油部分于 2026 年 7 月 9 日重新获得了贵州省安顺市经济技术开发区安全生产监督管理局颁发的危险化学品经营许可证，证书编号：52049913202600033（有效期 2026 年 7 月 9 日至 2029 年 7 月 8 日）；加气部分于 2026 年 6 月 25 日获得了燃气经营许可证（汽车加气），许可证编号：5204901069，有效期 2026 年 6 月 25 日至 2031 年 6 月 25 日。 中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司铺顺加油站新增的充电桩由加油站集中管理，已制定了相应的管理制度及操作规程。加油站应急预案已进行了备案，预案包含了充电设施的内容，加油站主要负责人及安全管理人员均已取得了相应的证书。 中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司铺顺加油站充电项目的外部安全防火间距及内部安全防火距离满足《电动汽车充电站设计标准》(GB/T 50966-2024)以及《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。 该加油站充电区域符合《电动汽车充电站设计标准》(GB/T 50966-2024)以及《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组组长专业必须与评价项目相符且项目组成员至少两人须到现场主要地点勘验留影；大中型、风险较大项目，需要请公司内部专家参与现场勘验和指导。）



评价师现场照片（左到右：企业陪同人、评价师梁晓容、项目负责人谭龙梅）