安全评价业务网上公开信息表

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="3">贵州昊华工程技术有限公司</td><td>资质证号</td><td>APJ-（黔）-011</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">新平凌沄新能源有限公司丙坡光伏发电项目（二期）</td><td>项目规模</td><td>项目交流侧装机容量为 40MW，建设 1 台 40MVA 主变压器，共用丙坡光伏电站 220kV 线路送出</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td colspan="2">安全评价</td><td>合同期限</td><td colspan="2">按合同执行</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="2">安全验收评价</td><td>报告提交时间</td><td colspan="2">2026 年 8 月</td></tr>
<tr><td rowspan="7">安全评价项目组及报告编写成员</td><td>姓 名</td><td>专 业</td><td>证书类型</td><td colspan="2">证书号码</td></tr>
<tr><td rowspan="2">谭龙梅</td><td rowspan="2">化工工艺</td><td>注册安全工程师</td><td colspan="2">20231004465200000417</td></tr>
<tr><td>高级职称证书</td><td colspan="2">黔特高 2310993000176</td></tr>
<tr><td>梁晓容</td><td>化工工艺/机械</td><td>三级安全评价师</td><td colspan="2">1700000000301763</td></tr>
<tr><td>吴仲举</td><td>仪表自动化/电气</td><td>三级安全评价师</td><td colspan="2">1600000000301505</td></tr>
<tr><td>覃丹</td><td>冶金工程</td><td>三级安全评价师</td><td colspan="2">1500000000300222</td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td>李治友</td><td>化工工艺</td><td>二级安全评价师</td><td colspan="2">1600000000201087</td></tr>
<tr><td rowspan="2">技术负责人</td><td rowspan="2">罗蔚</td><td rowspan="2">化工工艺</td><td>注册安全工程师</td><td colspan="2">201810033520000148</td></tr>
<tr><td>高级职称证书</td><td colspan="2">黔特高 201600691</td></tr>
<tr><td>过程控制负责人</td><td>谭世春</td><td>化工工艺</td><td>三级安全评价师</td><td colspan="2">1600000000301527</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安全评价项目现场开展工作情况</td><td colspan="2">现场勘验人员</td><td colspan="3">勘验时间及任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">谭龙梅、覃丹</td><td colspan="3">2026 年 5 月 24 日</td></tr>
</table>

	现场勘验照片说明：至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页。
安全评价项目简介	新平凌沄新能源有限公司丙坡光伏发电项目（二期）位于云南省玉溪市新平县扬武镇，距昆明市 180 公里，距玉溪市 90 公里，距新平县约 30km，周边有 S35 永金高速、G213 玉元高速，S316 省道，场区内有乡道穿越，项目场址交通条件较好。 本项目装机容量为 40MW，采用国产 720Wp 单晶硅太阳电池组件、选用 300kW 及以上逆变器，320kW 组串式逆变器设计，方阵支架为固定支架，建设 14 个光伏方阵；太阳电池方阵的安装全部为固定支架安装方式，方阵面与地面成 27/31 度角。本项目总体规划标称装机容量 40MW，直流侧容量为 49.51MWp，采用 720Wp 单晶双面组件，根据太阳辐射能量、系统组件总功率、系统总效率等数据。布置 3.6MW 方阵 4 个，3.2MW 方阵 3 个，2.9MW 方阵 3 个，2.6MW 方阵 1 个，2.0MW 方阵 2 个，1.3MW 方阵 1 个，共 14 个光伏方阵；总体规划标称装机容量 40MW，直流侧容量为 49.51MWp；逆变器共计 125 台。
安全评价报告结论	新平凌沄新能源有限公司丙坡光伏发电项目（二期）程序符合“三同时”的要求，《安全设施设计》中的各项安全设施和安全技术措施已得到落实，符合国家法律、法规、标准、行政规章、规范的安全要求，具备安全设施竣工验收的条件。
评价项目其他信息	

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组组长专业必须与评价项目相符且项目组成员至少两人须到现场主要地点勘验留影；大中型、风险较大项目，需要请公司内部专家参与现场勘验和指导。）

